



PUBLIRETI

Via Roma, 2 - 66041 Atessa (CH)
GESTIONE RETI ED IMPIANTI

Publireti S.r.l.
Società Multifunzioni per il Territorio
P. IVA, C. F. e Reg. Imprese Chieti n. 02034930699
C.C.I.A.A. Chieti R.E.A. n. 147132
Tel. 0872-853037

PROCEDURA RIATTIVAZIONE FORNITURA A SEGUITO SOSPENSIONE RICHIESTA DA O.P.S. SPA

Si comunica che a seguito di sospensione della fornitura richiesta dall'ente in oggetto, trattandosi di chiusura richiesta per motivi di sicurezza per la pubblica incolumità, la procedura che applicherà la Publireti per la RIATTIVAZIONE della fornitura sarà la seguente.

L'O.P.S. dovrà comunicare alla Publireti, con il maggior preavviso possibile:

- **la richiesta di riapertura** per l'impianto oggetto dell'intervento;
- **La data e l'ora dell'appuntamento** fissato con l'utente per la verifica dell'impianto;

L'O.P.S. inoltre dovrà comunicare all'utente di contattare la Publireti srl al numero **di telefono 0872 853228** al fine di preparazione la documentazione, di seguito elencata al punto 1, prevista per la riapertura.

Punto 1: DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL'UTENTE:

- **MODULO A12**, fornito dalla Publireti ed allegato alla presente, correttamente compilato da un installatore abilitato
(prevista dalla linea guida N° 12 del Comitato Italiano Gas);
- **Dichiarazione sostitutiva attestante la non modifica dell'impianto** trattandosi di impianto chiuso e riattivato (allegata alla presente);

La documentazione al punto 1 dovrà essere inviata dall'utente alla Publireti, a mezzo mail, prima della data fissata dall'OPS per il controllo dell'impianto.

Un tecnico incaricato da Publireti sarà presente sull'impianto da riattivare nel giorno e nell'ora fissata da OPS e procederà alla riapertura nell'attesa che l'OPS svolga le prove con esito positivo.

Nel caso di esito negativo delle prove o mancanza della documentazione al punto 1, la fornitura non potrà essere riattivata.


Atessa, 23 Gennaio 2019
Il Presidente di Publireti srl